

**RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE
2023
DSP Harghita**

1. Nr. total Zone de Aprovizionare : 58

2. Nr. total rezidenți județ: 291 950

3. Nr. total de consumatori din județ: 208780

4. Nr. total de analize efectuate (suma analizelor efectuate în cadrul Monitorizării efectuate de DSP și în cadrul monitorizării efectuate de operator): 38833

5. Nr. total de analize neconforme/parametru:

	Clor rezidual liber	Aluminiu	Enterococi intestinali	Bacterii coliforme	E. coli	Turbiditate	Fier și compușii săi (Fe)	Mangan și compușii săi (Mn)
NC	154	26	55	14	37	44	5	9
Total	3578	540	3565	2148	3580	2006	131	138
NC%	4,30	4,81	1,54	0,65	1,03	2,19	3,82	6,52

6. Informații privind neconformitățile:

- Zap afectat: Avramesti

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 790

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.10.11-2023.12.06

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 56 zile

- Informarea consumatorilor nu (nesemnificativ: DA)

- Zap afectat: Bilbor,

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 270

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.05.08-2023.06.06

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 29 zile

- Informarea consumatorilor da (nesemnificativ: DA)

- Zap afectat: Bilbor,

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 270

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.08.07-2023.08.28

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 21 zile

- Informarea consumatorilor da (nesemnificativ: DA)

- Zap afectat: Bilbor,

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 270

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.10.02-2023.12.31

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 90 zile

- Informarea consumatorilor nu (nesemnificativ: DA)

- Zap afectat: Capalnita,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 750

- Parametrul neconform: Aluminiu

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.01.10-2023.05.10

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): N = niciuna;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 120 zile

- Informarea consumatorilor nu (nesemnificativ: DA)

- Zap afectat: Capalnita,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 750

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.09.26-2023.09.27

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Capalnita,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 750
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.05.02-2023.05.16
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Capalnita,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 750
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.09.26-2023.09.27
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Corund,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 4200
- Parametrul neconform: Aluminiu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.05.03-2023.08.30
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 119 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: nu)

- Zap afectat: Corund,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 4200
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.04.19-2023.05.03

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: nu)

- Zap afectat: Corund,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 4200

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.07.19-2023.08.02

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: nu)

- Zap afectat: Lazaresti,

- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 400

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.09.26-2023.12.31

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 96 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Lazaresti,

- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 400

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.02.03-2023.12.31

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 331 zile
- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Lazaresti,

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 400
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.23-2023.07.07
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Lazaresti,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 400
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.18-2023.09.01
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Lazaresti,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 400
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.02.17-2023.03.03
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Lazaresti,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 400
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.18-2023.09.01
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Lazaresti,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 400
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.06-2023.10.20
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.01.04-2023.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 361 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: Bacterii coliforme
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.05.10-2023.10.11
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 154 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: Bacterii coliforme
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.15-2023.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 46 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.01.18-2023.03.01
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 42 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.04.12-2023.04.26
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.05.10-2023.05.24
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.14-2023.09.11
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 89 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 280
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.09.27-2023.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 95 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.01.04-2023.02.15
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 42 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.04.26-2023.05.24
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 28 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.14-2023.08.23
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 70 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.09.06-2023.09.11
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 5 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.09.27-2023.09.27
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Forteni,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.12.06-2023.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 25 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Polonita,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 260
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.07.05-2023.09.20
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 77 zile
- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Polonita,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 260
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.02.22-2023.03.08
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Polonita,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 260
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.07-2023.07.19
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 42 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Polonita,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 260
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.30-2023.09.20
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 21 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Polonita,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 260
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.07-2023.08.02
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 56 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Polonita,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 290

- Parametrul neconform: Turbiditate

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.08.30-2023.12.31

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 123 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Jos,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 200

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.09.19-2023.12.31

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 103 zile

- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Jos,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 200

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.08.01-2023.09.19

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 49 zile

- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Jos,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 200

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.10.17-2023.10.31

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile

- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Jos,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 200
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.14-2023.12.05
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 21 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Jos,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 200
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.20-2023.07.04
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Jos,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 200
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.01-2023.09.19
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 49 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Jos,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 200
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.17-2023.10.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Jos,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 200

- Parametrul neconform: Turbiditate

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.06.06-2023.07.04

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 28 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Sus,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 600

- Parametrul neconform: Aluminiu

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.09.19-2023.09.19

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Sus,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 600

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.05.09-2023.05.09

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Sus,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 600

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.11.14-2023.11.14

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Sus,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 600

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.11.14-2023.12.05

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 21 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Sus,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 600

- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe)

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.09.19-2023.09.19

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Sus,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 600

- Parametrul neconform: Turbiditate

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.07.04-2023.09.19

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 77 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Lunca de Sus,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 600

- Parametrul neconform: Turbiditate

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.10.17-2023.11.14

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 28 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Aldea,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 320

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.09.05-2023.10.24

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 49 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Badeni,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 150

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.11.07-2023.12.31

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 54 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Locodeni,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 60

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.11.07-2023.12.31

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 54 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Oraseni,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 180

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.02.14-2023.06.13
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 119 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Ocna de Jos,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 700
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.04.05-2023.04.19
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Ocna de Jos,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 700
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.04.05-2023.05.03
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 28 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Ocna de Sus,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 800
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.04.05-2023.04.19
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Ocna de Sus,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 800
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.08-2023.11.22
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Simonesti
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 850
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.09.06-2023.11.15
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 70 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Tulghes,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 600
- Parametrul neconform: Bacterii coliforme
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.28-2023.09.25
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 28 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Tulghes,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 600
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.20-2023.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 41 zile
 - Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)
-
- Zap afectat: Tulghes,
 - Sursa de apă: Sursă de profunzime
 - Nr. total consumatori afectați: 600
 - Parametrul neconform: Enterococi intestinali
 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.01.16-2023.01.30
 - Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
 - Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
 - Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)
-
- Zap afectat: Ulies,
 - Sursa de apă: Sursă de profunzime
 - Nr. total consumatori afectați: 90
 - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.09-2023.12.31
 - Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): N = niciuna;
 - Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 144 zile
 - Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)
-
- Zap afectat: Ulies,
 - Sursa de apă: Sursă de profunzime
 - Nr. total consumatori afectați: 90
 - Parametrul neconform: Enterococi intestinali
 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.09-2023.12.31
 - Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): N = niciuna;
 - Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 144 zile
 - Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)
-
- Zap afectat: Ulies,
 - Sursa de apă: Sursă de profunzime
 - Nr. total consumatori afectați: 90
 - Parametrul neconform: E. coli
 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.09-2023.12.31
 - Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 144 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Toplita,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 13200
- Parametrul neconform: Aluminiu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.07.03-2023.07.12
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 9 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Toplita,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 13200
- Parametrul neconform: Aluminiu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.06-2023.11.06
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Toplita,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 13200
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.06-2023.11.15
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 9 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Toplita,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 13200
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.01.16-2023.01.24

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 8 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Suseni

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 3200

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.09.04-2023.09.12

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 8 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Suseni

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 3200

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.10.30-2023.11.08

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 9 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Atid

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 1965

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.09.06-2023.10.11

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 35 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Atid

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1965
- Parametrul neconform: Bacterii coliforme
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.15-2023.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 46 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Atid

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1965
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.01.18-2023.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 347 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Atid

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1965
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.14-2023.06.28
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Atid

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1965
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.07.09-2023.07.26
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 17 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Atid

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1965
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.23-2023.09.27
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 35 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Atid
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1965
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.25-2023.12.06
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 42 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Lupeni
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 980
- Parametrul neconform: Bacterii coliforme
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.09.20-2023.10.10
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 20 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Lupeni
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 750
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.05.03-2023.05.17
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Lupeni
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 980
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.09.20-2023.11.08
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 49 zile
- Informarea consumatorilor nu (nesemnificativ: NU)

- Zap afectat: Lupeni
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 980
- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.09.20-2023.09.20
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (nesemnificativ: NU)

- Zap afectat: Lupeni
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 750
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.30-2023.10.10
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 41 zile
- Informarea consumatorilor nu (nesemnificativ: NU)

- Zap afectat: Ocland,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 670
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.01.10-2023.01.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 21 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Ocland,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 670
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.03.14-2023.03.28
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Ocland,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 670
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.05.02-2023.05.16
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Baile Tusnad
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1900
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.03.17-2023.03.17
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Baile Tusnad
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1900
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.10.06-2023.10.06

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Baile Tusnad

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1900

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.11.03-2023.11.03

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Baile Tusnad

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1900

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.11.17-2023.11.17

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Baile Tusnad

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1900

- Parametrul neconform: E. coli

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.02.17-2023.02.17

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Baile Tusnad

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 780

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.07.07-2023.09.01

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 56 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Baile Tusnad

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1900

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.10.06-2023.10.06

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Remetea,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 5100

- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe)

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.05.15-2023.05.25

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 10 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Santimbru,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 2032

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):
2023.09.22-2023.10.01

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 9 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Santimbru,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 2032
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.03-2023.11.04
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Santimbru,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 2032
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.03.17-2023.03.21
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 4 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Sarmas,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 375
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.05.08-2023.05.22
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Galautas, Galautas,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 200
- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn)
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.06-2023.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 208 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Balan,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 4600
- Parametrul neconform: Aluminiu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.04.03-2023.07.10
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 98 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Balan,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 4600
- Parametrul neconform: Aluminiu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.07-2023.11.06
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 91 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Balan,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 4600
- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe)
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.07.10-2023.08.07
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 28 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Ciurmani,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3500
- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe)
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.05.15-2023.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 230 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Spitalul de Psihiatrie Tulghes,

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 800

- Parametrul neconform: Aluminiu

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):

2023.07.03-2023.07.03

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Gheorgheni,

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 18000

- Parametrul neconform: Aluminiu

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):

2023.03.13-2023.03.13

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Gheorgheni,

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 900

- Parametrul neconform: Aluminiu

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):

2023.08.07-2023.08.10

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 3 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Gheorgheni,

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 18000

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):

2023.09.18-2023.09.18

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Gheorgheni,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 18000
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.09-2023.10.09
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Gheorgheni,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 18000
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.02.28-2023.03.06
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 6 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617
- Parametrul neconform: Aluminiu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.02-2023.10.05
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 3 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.02.27-2023.02.28
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.02-2023.10.03
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.30-2023.10.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.13-2023.11.14
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.27-2023.11.28
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.05.23-2023.05.30
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 7 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.01-2023.08.08
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 7 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.09.19-2023.09.26
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 7 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.03-2023.10.03
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.01.09-2023.01.10
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.02.27-2023.02.28
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Mugeni
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3617

- Parametrul neconform: E. coli
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.01.09-2023.01.10
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Harghita Bai,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 160
- Parametrul neconform: Aluminiu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.02-2023.11.14
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 43 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Baile Homorod,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 60
- Parametrul neconform: Aluminiu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.05.02-2023.05.16
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Baile Homorod,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 60
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.13-2023.06.27
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Baile Homorod,

- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 60
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.31-2023.11.16
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 16 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Baile Homorod,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 60
- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe)
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.05.02-2023.05.16
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 14 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: NU)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123
- Parametrul neconform: Aluminiu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.07-2023.08.16
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 9 zile
- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.01.18-2023.01.18
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.02.22-2023.03.01
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 7 zile
- Informarea consumatorilor da (nesemnificativ: DA)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.03.01-2023.03.01
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor da (nesemnificativ: DA)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.04.05-2023.04.05
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor da (nesemnificativ: DA)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.04.12-2023.04.12
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.04.14-2023.04.14
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.21-2023.06.21
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.23-2023.06.23
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123

- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.28-2023.06.28
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.09-2023.08.09
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Izvoare
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 5123
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.15-2023.11.15
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 0 zile
- Informarea consumatorilor da (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Dealu,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 900
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.07-2023.08.28
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 21 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Dealu,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 900
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.08.07-2023.09.27
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 51 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Dealu,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 900
- Parametrul neconform: Turbiditate
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.20-2023.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): Cauză necunoscută
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 41 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Martinis
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 920
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.02.22-2023.03.06
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 12 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Martinis
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 920
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.03.29-2023.04.03
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 5 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Martinis

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 920

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):

2023.09.20-2023.09.25

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 5 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Martinis

- Sursa de apă: Sursă de profunzime

- Nr. total consumatori afectați: 920

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):

2023.12.04-2023.12.31

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 27 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Odorheiu Secuiesc

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 34600

- Parametrul neconform: Aluminiu

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):

2023.02.01-2023.02.08

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1): T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 7 zile

- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Odorheiu Secuiesc

- Sursa de apă: Sursă de suprafață

- Nr. total consumatori afectați: 34600

- Parametrul neconform: Aluminiu

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):

2023.11.06-2023.11.15

- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 9 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Praid,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3570
- Parametrul neconform: Aluminiu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.07.24-2023.07.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 7 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Praid,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3570
- Parametrul neconform: Aluminiu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.13-2023.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 48 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Praid,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3570
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.02-2023.10.11
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 9 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Praid,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3570

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.06.19-2023.06.20
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 1 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Praid,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 3570
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.07.24-2023.07.31
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 7 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Sanmartin,
- Sursa de apă: Sursă de suprafață
- Nr. total consumatori afectați: 1857
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.02.14-2023.02.20
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 6 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Sanmartin,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 1857
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.02.14-2023.02.20
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 6 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Sansimion,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 2844
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.10.24-2023.11.03
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 10 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

- Zap afectat: Sansimion,
- Sursa de apă: Sursă de profunzime
- Nr. total consumatori afectați: 2844
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2023.11.07-2023.11.18
- Cauza depășirii CMA/localizare : conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: conform raportării în Activitatea 1):N = niciuna;
- Calendarul remedierilor: conform raportării în Activitatea 1) 11 zile
- Informarea consumatorilor nu (ne semnificativ: DA)

8. Derogări: Nu sunt

9. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice:

- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică din județ 23
- Nr. izvoarelor captate pe domeniul public din județ: 28
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică monitorizate de DSP 23
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public monitorizate de DSP: 28
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică supuse interdicției de folosire pentru populație: 0
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public cu interdicție de folosire pentru populație: 1
- Măsuri de protecție luate de către DSP/autoritatea publică locală pentru populația consumatoare : informarea autorităților locale de către DSP și informarea populației de către autoritățile locale.